



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

На основании заявления № 77.16.07.П.001504.05.16 Дата 30.05.2016 г.
№ 16/14.07.002986-2 от 24.05.2016 г.

Организация-изготовитель: "Gres de Aragon, S.A.", Carretera Escatron, Km.9, 44600 ALCANIZ (TERUEL),
ESPANA (Испания)

Импортер (поставщик), получатель: "Gres de Aragon, S.A.", Carretera Escatron, Km.9, 44600 ALCANIZ (TERUEL),
ESPANA (Испания)

Наименование продукции: Изделия из керамики т.м. "Gres de Aragon": настенная, напольная плитка и ступени,
плитка для бассейнов, специальные элементы (для ступеней и бассейнов), мозаика, декоративные элементы
(бордюры, фризы, декоры)

Продукция изготовлена в соответствии: с технологической документацией предприятия-изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление; Протокол испытаний № 4053 от 27.05.2016 г.
ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы, Аттестат
аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.510895 от 06.10.2015 г.; сертификат соответствия
системы качества, декларация о соответствии, письмо о предоставлении образцов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: керамика

Рассмотрены протоколы: Протокол испытаний № 4053 от 27.05.2016 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО города Москвы, Аттестат аккредитации в Национальной системе
аккредитации RA.RU.510895 от 06.10.2015 г.

№ 047520

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	Фактическое значение
Калий-40, Бк/кг	-	770±110
Радий-226, Бк/кг	-	129±17
Торий-232, Бк/кг	-	83,0±9,0
Цезий-137, Бк/кг	-	менее 6
Удельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/кг	370	306±23

Область применения: для внутренней и наружной отделки объектов гражданского строительства

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия из керамики т.м. "Gres de Aragon": настенная, напольная плитка и ступени, плитка для бассейнов, специальные элементы (для ступеней и бассейнов), мозаика, декоративные элементы (бордюры, фризy, декоры) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заведующий отделением врача)

Отдел гигиены источников ионизирующих излучений



подпись



Багдиян С.А.

Долгополов А.К.

Ф.И.О.

Зиновьева Н.П.